

(6) 水道施設公称能力

(令和 5年3月31日現在)

名称	水源(m ³ /日)			配水池		浄水方法	
	表流水	地下水	受水	池数	容量(m ³)	処理方法	処理能力 (m ³ /日)
牛頸浄水場	4,000	1,000				急速濾過	5,000
瓦田浄水場	3,870	11,900				急速濾過	11,600
牛頸配水池				3	2,250		
平野台高区				1	320		
第2つつじヶ丘中区配水池				1	440		
第2つつじヶ丘高区配水池				1	355		
雉子ヶ尾低区配水池①				1	800		
雉子ヶ尾低区配水池②			8,100	1	4,000		
雉子ヶ尾低区配水池③				1	6,000		
雉子ヶ尾高区配水池				2	880		
釜蓋高区配水池				1	320		
後田配水池				3	893		
月の浦配水池			8,450	1	3,000		
牛頸高区配水池				1	2,800		

資料: 上下水道工務課

※受水は福岡地区水道企業団から